

Checkliste elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Pfarrei: _____



BISTUM AUGSBURG

Nr.	Frage	Ja	Nein	Namen des Verantwortlichen	Erledigen bis	Wer erledigt?	Bemerkung
1	Ist in der Pfarrei geregelt, wer sich um die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel und der elektrischen Anlage kümmert?						
2	Ist jemand benannt, der die Prüfungen in Auftrag gibt?						
3	Werden Prüflisten geführt? Wenn ja von wem?						
4	Ist die Prüffrist der elektrischen Anlage eingehalten?						
5	Ist die Prüffrist der elektrischen Betriebsmittel eingehalten?						
6	Ist der innere Blitzschutz geprüft und ein Prüfbericht vorhanden?						
7	Ist der äußere Blitzschutz geprüft und ein Prüfbericht vorhanden?						
8	Gibt es ein Budget für die Prüfungen der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel? Wenn ja, wer kümmert sich darum?						
9	Ist der Pfarrer/Kirchenpfleger über die Ergebnisse der Prüfungen informiert? *						
10	Gibt es für die Entnahme der elektrischen Betriebsmittel eine geeignete Organisation?						
11	Werden nur geprüfte Geräte entnommen?						

Checkliste elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Pfarrei: _____



BISTUM AUGSBURG

12	Werden vor jeder Benutzung und Geräteausgabe die elektrischen Betriebsmittel einer Sichtprüfung unterzogen (Knickschutz, Zugentlastung, usw.)?						
13	Werden die privaten elektrischen Betriebsmittel von einer Elektrofachkraft geprüft?						
14	Gibt es eine Regelung für die entstandenen Kosten bei der Prüfung von privaten Geräten?						
15	Wird vor der Beschaffung neuer elektrischer Betriebsmittel auf folgende Randbedingungen geachtet **						
16	Sind alle Betriebsmittel für den Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet?						
17	Werden die Prüffristen für elektrische Anlagen, elektrische Betriebsmittel, PRCDs festgelegt?						
18	Werden diese Unterweisungen dokumentiert?						
19	Sind elektrische Anlagen berührungssicher?						
20	Finden regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln statt?						
21	Sind Betriebsanweisungen vor Ort?						

Checkliste elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Pfarrei: _____



BISTUM AUGSBURG

22	Sind ortsveränderliche Zuleitungen ausreichend gegen mechanische Beschädigungen geschützt?						
23	Werden die Mitarbeiter verpflichtet, Störungen an elektrischen Geräten sofort zu melden?						
24	Sind die Steckdosenstromkreise mit FI-Schutzschaltern (RCD) < 30mA geschützt?						
25	Werden die Funktionen der FI's (RCD's) regelmäßig (halbjährlich) durch Auslösen über die Test-Taste geprüft?						
26	Sind an den Anschlussleitungen, an Steckern usw. Verfärbungen durch Hitze oder Schmorstellen erkennbar?						
27	Ist der Hauptschalter der Glockenanlage absperrbar?						
28	Wird vor den Arbeiten an der Glockenanlage die elektrische Anlage abgeschaltet und abgesperrt?						

*** Mindestangaben für einen Prüfbericht:**

- Name und Art des Prüflings (wenn möglich Angaben vom Typenschild)
- Messwerte abhängig von der jeweiligen Geräteschutzklasse
- Datum der Prüfung
- Datum der nächsten Prüfung
- Unterschrift des Prüfers oder des Verantwortlichen des Auftragnehmers
- Unterschrift des Auftraggebers

**** mögliche Kennzeichnungen sind z.B.**

- GS-Kennzeichnung
- CE-Kennzeichnung
- VDE-Prüfzeichen
- TÜV-Kennzeichnung
- usw.